



ประกาศเทศบาลตำบลโนนทอง

เรื่อง ผลการลดพลังงาน

ตามที่เทศบาลตำบลโนนทอง ได้แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน และได้ประกาศการใช้แนวทางมาตรการการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลโนนทอง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลโนนทอง นั้น

จึงขอประกาศรายงานผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง | จำนวน ๓๒,๒๖๘.๓๘ หน่วย |
| ๒. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง | จำนวน ๘,๔๓๙.๘๕ ลิตร |

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยยา ภูมิเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสาขา : E.dou-sdo-63
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลโนนทอง

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | กรมใช้พลังงาน | รูปแบบกรมใช้พลังงาน | หน่วยงานที่มีบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ทีมปฎิบัติใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนทอง
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม **1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 46171000.00
1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 300000.00 1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 500000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	48.00	57.00	57.00	50.00	52.00	50.00	62.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	608.30	608.30	608.30	608.30	608.30	608.30	608.30	608.30	608.30	608.30	608.30	608.30
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	250.00	250.00	250.00	250.00	260.00	260.00	280.00	280.00	250.00	253.00	285.00	250.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	22.00	23.00	25.00	30.00	30.00	42.00	50.00	55.00	55.00	55.00	40.00	44.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	20.00	21.00	22.00	22.00	22.00	24.00	30.00	33.00	20.00	22.00	22.00	25.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2563



เปรียบเทียบ ตามมาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	4,080.78	3,725.84	3,686.51	3,251.25	3,059.36	3,477.68	4,226.29	4,309.81	4,213.99	4,094.39	4,195.30	4,166.87
ไฟฟ้าที่ใช้อย่างจริง	4,411.59	1,161.01	2,889.56	2,536.74	2,059.68	778.59	1,263.98	4,235.04	1,615.77	1,466.89	5,008.61	4,840.92

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	2,272.78	2,272.78	2,272.78	2,272.78	2,272.78	2,097.89	2,190.48	2,190.48	2,118.47	2,139.04	2,118.47	2,241.92
น้ำมันที่ใช้อย่างจริง	760.00	761.90	2.85	761.90	761.90	761.90	800.90	761.90	761.90	780.90	761.90	761.90